

ГСК3-230/10 1+1 - устройство защитное

Каталожный номер: 300 034



https://k2el.ru/catalog/gsk3_230_10_1_1_ustroystvo_zashchitnoe/

7684.00 руб. (с НДС) | Под заказ (Актуально на 8.07.2025)



ГСК3-230/10 1+1 - устройство защитное

Устройство **ГСК3-230/10 1+1**, ТУ 3428-002-79740390-2007 испытано в соответствии с классом испытаний III, согласно ГОСТ IEC 61643-11. Устанавливается после УЗИП класса испытаний II в пределах 2 - 3 зон молниезащиты (в соответствии с ГОСТ Р МЭК 62305-1 и СО-153-34.21.122) непосредственно вблизи защищаемого оборудования. Предназначено для защиты конечных потребителей от остаточных бросков импульсных перенапряжений.

ГСК3-230/10 1+1, ТУ 3428-002-79740390-2007 – двухполюсное УЗИП класса испытаний III на основе оксидно-цинкового варистора и газонаполненного разрядника.

- Предназначено для защиты фазного и нулевого проводников от от противофазных (поперечных) перенапряжений в цепях L/N, N/PE в системах переменного тока и полюсов L-/L+, L+/PE, L-/PE в системах постоянного тока.
- Состоит из сменного варисторного модуля, модуля с разрядником и базы для подключения к сети и креплению к DIN-рейке 35 мм.
- Способно отводить импульсы тока $I_{n(8/20)} = 10 \text{ кА}$, $U_{oc(1.2/50)} = 6 \text{ кВ}$.
- Выпускается на номинальное рабочее напряжение системы $U_o = 230 \text{ В AC}$.
- Применяется в сетях с системами заземления типа TN-S, TT.
- Визуальный контроль рабочего состояния УЗИП проводится с помощью индикаторов на сменных модулях. В исправном состоянии индикатор имеет зеленый цвет, в аварийном - красный.

Структура наименования ГСК3-230/10 1+1, ТУ 3428-002-79740390-2007:

ГСК - серия устройств для защиты оборудования распределительных сетей до 1000 В комбинированного типа;

ГСКЗ-230/10 1+1 - устройство защитное

Каталожный номер: 300 034



https://k2el.ru/catalog/gsk3_230_10_1_1_ustroystvo_zashchitnoe/

3 - класс испытаний УЗИП в соответствии с ГОСТ IEC 61643-11;

230 - номинальное напряжение системы, U_o AC;

10 - номинальный разрядный ток, $I_{n(8/20)}$;

1+1 - количество полюсов и схема подключения УЗИП;

ТУ 3428-002-79740390-2007 - номер ТУ.

Пример: ГСКЗ-230/10 1+1, ТУ 3428-002-79740390-2007 - УЗИП производства АО "Хакель" для защиты оборудования распределительных сетей до 1000 В комбинированного типа, УЗИП класса испытаний III в соответствии с ГОСТ IEC 61643-11, $U_o = 230$ В AC, $I_{n(8/20)} = 10$ кА, два полюса, схема включения для защиты от поперечных перенапряжений. Выпускается по ТУ 3428-002-79740390-2007.

Теория и особенности применения:

- защищаемое оборудование рекомендуется размещать на расстоянии не более 5 м от УЗИП класса испытаний III;
- при измерениях, производимых на электроустановке, когда методикой измерений предусматриваются испытания высокими напряжениями (например, проверка сопротивления изоляции) необходимо отключать УЗИП от электроустановки. Несоблюдение этого правила приведет к искажению результатов измерения или в худшем случае к выходу из устройства строя.

Характеристики

Производитель	ХАКЕЛЬ
---------------	--------

ГСКЗ-230/10 1+1 - устройство защитное

Каталожный номер: 300 034



https://k2el.ru/catalog/gsk3_230_10_1_1_ustroystvo_zashchitnoe/

Страна происхождения	РОССИЯ
Сделано в России	Да
Базовая единица	шт
Модели для проектировщиков (с разделами)	11775

Характеристики вида защиты электрооборудования сетей до 1000 В

Класс испытаний УЗИП по ГОСТ IEC 61643-11	III
Количество полюсов	2
Применяются в сетях с системами заземления	TN-S, TT

Вид защиты	L/N , L+/L-
Номинальное рабочее напряжение, Uo	230 В AC
Номинальное рабочее напряжение, Uo	300 В DC
Максимальное длительное рабочее напряжение, Uс	275 В AC
Максимальное длительное рабочее напряжение, Uс	350 В DC
Номинальный разрядный ток, In(8/20)	10 кА
Испытательный импульс, Uос (1.2/50)	6 кВ
Уровень напряжения защиты при Uос, Up	< 800 В
Временное перенапряжение, Ut	335 В/5 с
Номинал защитного предохранителя	25 А gG
Номинальный ток короткого замыкания, Iscgr	25 кArms
Время срабатывания, tA	< 25 нс

Вид защиты	N/PE, L-/PE
Номинальное рабочее напряжение, Uo	230 В AC
Максимальное длительное рабочее напряжение, Uс	255 В AC
Номинальный разрядный ток, In(8/20)	10 кА
Испытательный импульс, Uос (1.2/50)	6 кВ
Уровень напряжения защиты при Uос, Up	< 1.3 кВ
Отключающая способность сопровождающего тока, Ifi	100 А
Временное перенапряжение, Ut	1200 В / 0.2 с
Время срабатывания, tA	< 100 нс

Корпус

ГСКЗ-230/10 1+1 - устройство защитное

Каталожный номер: 300 034



https://k2el.ru/catalog/gsk3_230_10_1_1_ustroystvo_zashchitnoe/

Тип корпуса	со сменными модулями
Количество модулей DIN	2
Монтаж	DIN-рейка 35 мм
Материал корпуса	Polyamid PA6, UL94 V-0
Цвет базы	черный
Цвет модуля с варистором	желтый
Цвет модуля с разрядником	зеленый

Весогабаритные характеристики

Ширина, мм	35
Высота, мм	102
Глубина, мм	79
Вес, кг	0.247

Клеммы и присоединяемые проводники

Тип клемм	винтовые
Номинальный момент затяжки винтовых клемм	4.0 Н•м
Сечение присоединяемых проводников:	
- жесткий одножильный	2.5÷35 мм ²
- гибкий многожильный	2.5÷25 мм ²

Сигнализация исправного состояния, цепи управления и передачи данных

Визуальная сигнализация	исправно - зеленый индикатор, авария - красный индикатор
-------------------------	--

Эксплуатационные характеристики

Категория размещения	внутреннее
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015	IP20
Рабочая температура	-40°C - +80°C
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	У2.1**
Гарантийный срок	2 года

ГСКЗ-230/10 1+1 - устройство защитное

Каталожный номер: 300 034



https://k2el.ru/catalog/gsk3_230_10_1_1_ustroystvo_zashchitnoe/

Средний срок службы до списания, Тсл.ср.сп

≥ 10 лет

Информация для заказа

Каталожный номер	300 034
Наименование	ГСКЗ-230/10 1+1 - устройство защитное
ТУ	ТУ 3428-002-79740390-2007
Количество в упаковке	1 шт.
Минимальный заказ	1 шт.

Изображения, схемы и чертежи






Схема электрическая принципиальная УЗМТ серии ГР030СТ0П® ГСКЗ-230/** 1+1 (C)



© 2017 ЗАО «Хакель Рос», г.Санкт-Петербург, тел./факс: 8 800 333 28 29 e-mail: info@hakeL.ru

www.hakeL.ru


Схема подключения УЗМТ серии ГР030СТ0П® ГСКЗ-230/** 1+1 для сетей с системой заземления типа TN-S



F1- Предохранители устанавливаются перед УЗМТ
F2- Дополнительные предохранители устанавливаются в случае F1 > 25 A

© 2011 ЗАО «Хакель Рос», г.Санкт-Петербург, тел./факс: +7 812 449 46 05, +7 812 449 34 67 e-mail: info@hakeL.ru www.hakeL.ru

Схема подключения УЗМТ серии ГР030СТ0П® ГСКЗ-230/** 1+1 для сетей с системой заземления типа TT



F1- Предохранители устанавливаются перед УЗМТ
F2- Дополнительные предохранители устанавливаются в случае F1 > 25 A


© 2011 ЗАО «Хакель Рос», г.Санкт-Петербург, тел./факс: +7 812 449 46 05, +7 812 449 34 67 e-mail: info@hakeL.ru www.hakeL.ru

ГСК3-230/10 1+1 - устройство защитное

Каталожный номер: 300 034



https://k2el.ru/catalog/gsk3_230_10_1_1_ustroystvo_zashchitnoe/



© 2013 ЗАО «Ханель-Рос», г.Санкт-Петербург, тел/факс: +7 (812) 244 59 15, e-mail: info@hakei.ru

www.hakei.ru

Документация

Сертификаты

Декларация о соответствии УЗИП, ТУ 3428-002-79740390-2007 требованиям ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

Сертификат соответствия УЗИП, ТУ 3428-002-79740390-2007 требованиям ГОСТ Р МЭК 61508-1-2012, ГОСТ Р МЭК 61508-2-2012 в части соответствия уровня полноты безопасности УПБ 3 (SIL3)

Сертификат соответствия УЗИП, ТУ 3428-002-79740390-2007 требованиям ГОСТ Р МЭК 61508-1-2012, ГОСТ Р МЭК 61508-2-2012 в части соответствия уровня полноты безопасности УПБ 2 (SIL2)

Сертификат соответствия СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ системы менеджмента качества требованиям СТО Газпром 9001-2018

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015

Certificate of conformity of the quality management system GOST R ISO 9001-2015

Модели для проектировщиков

STEP 3D-модель УЗИП серий ГСК 1+1