

DTNVR 2/350/3/1500 - устройство защитное

Каталожный номер: 405 010

https://k2el.ru/catalog/dtnvr_2_350_3_1500_ustroystvo_zashchitnoe/

8071.00 руб. (с НДС) | Под заказ (Актуально на 7.07.2025)

DTNVR 2/350/3/1500 - устройство защитное



Устройство **DTNVR 2/350/3/1500**, ТУ 3428-002-79740390-2007 предназначено для защиты оборудования распределенных сетей аппаратуры промышленной автоматизации (АСУ ТП, АСКУЭ и др.), цифровых интерфейсов передачи данных, сигнальных линий систем управления и измерения, а также для защиты вторичных цепей питания и др. от импульсных перенапряжений (грозозащита, защита от электростатических разрядов и др.) в пределах 0_B - 2 зон молниезащиты в соответствии с ГОСТ Р МЭК 62305-1-2010.

УЗИП **DTNVR 2/350/3/1500**, ТУ 3428-002-79740390-2007 размещено в корпусе толщиной 18 мм для установки на DIN-рейку 35 мм:

- Предназначено для защиты КИПиА и сигнальных цепей;
- Количество защищаемых пар проводников - 2, подключение с помощью винтовых клемм $0.25 \div 4.0$ мм²;
- Первая ступень защиты выполнена на двух трехэлектродных газонаполненных разрядниках $I_n(8/20) = 20$ кА, включенных в цепи Линия-Линия-РЕ;
- Вторая ступень защиты выполнена на шести TVS-диодах с $P_{ppm} = 1500$ Вт в цепях 4*Линия-Линия, 2*Линия-РЕ, соединение звездой;
- Согласующие элементы - четыре индуктивности;
- Выпускается на номинальное рабочее напряжение $U_o = 350$ В AC, номинальный ток $I_L = 3$ А;
- Способно пропускать импульсный ток $I_{imp(10/350)} = 2.5$ кА на пару проводников;
- Скорость передачи данных до 3 Мбит/с.

Структура наименования DTNVR 2/350/3/1500, ТУ 3428-002-79740390-2007:

DTNVR 2/350/3/1500 - устройство защитное

Каталожный номер: 405 010

https://k2el.ru/catalog/dtnvr_2_350_3_1500_ustroystvo_zashchitnoe/

DTNVR - устройство для защиты оборудования слаботочных цепей, размещено в корпусе для крепления на DIN-рейку 35 мм;

2 - количество защищаемых пар проводников - 2;

350 - номинальное рабочее напряжение $U_o = 350$ В AC;

3 - номинальный рабочий ток $I_L = 3$ А;

1500 - вторая ступень защиты выполнена на TVS-диодах с $P_{ppm} = 1500$ Вт;

TU 3428-002-79740390-2007 - номер ТУ.

Пример: DTNVR 2/350/3/1500, ?? 3428-002-79740390-2007 - устройство для защиты оборудования слаботочных цепей с номинальным током $I_L = 3$ А, размещено в корпусе для крепления на DIN-рейку 35 мм, количество пар защищаемых проводников - 2, номинальное рабочее напряжение $U_o = 350$ В AC, первая ступень защиты выполнена на газонаполненных разрядниках с $I_n(8/20) = 20$ кА, вторая ступень защиты выполнена на TVS-диодах с $P_{ppm} = 1500$ Вт. ?????????? ?? ?? 3428-002-79740390-2007.

????? ? ?????????? ??????????:

- Предназначено для защиты КИПиА и сигнальных цепей.
- При проектировании трасс прокладки кабелей к защищаемому оборудованию необходимо избегать совместных параллельных пробега защищенного и незащищенного участков кабеля, а также защищенного кабеля и заземляющего проводника.
- УЗИП рекомендуется размещать возле защищаемого оборудования.
- Подключение УЗИП к шине заземления осуществляется с помощью проводника сечением $2.5 \div 4.0$ мм². Заземляющий проводник должен иметь по возможности наименьшую длину.

Характеристики

DTNVR 2/350/3/1500 - устройство защитное



Каталожный номер: 405 010

https://k2el.ru/catalog/dtnvr_2_350_3_1500_ustroystvo_zashchitnoe/

Производитель	ХАКЕЛЬ
Страна происхождения	РОССИЯ
Сделано в России	Да
Базовая единица	шт

Общие электрические характеристики

Номинальный ток IL	3 А
Род тока	переменный, 50 Гц

Характеристики вида защиты систем передачи данных

Количество защищаемых пар проводников	2
Количество защищаемых проводников	4
Номинальное рабочее напряжение AC, Uo	230 В
Максимальное длительное рабочее напряжение AC, Uc	275 В
Категория испытаний по ГОСТ IEC 61643-21	C3, C2, D1
Режим повреждения по ГОСТ IEC 61643-21	режим 1, режим 2
D1 Импульсный ток (10/350), Iimp, линия-линия	2.5 кА
D1 Импульсный ток (10/350), Iimp, линия-РЕ	2.5 кА
D1 Импульсный ток (10/350), Iimp, линия-РЕ, линия+линия-РЕ	2.5 кА
C2 Номинальный разрядный ток (8/20), In, линия-линия	20 кА
C2 Номинальный разрядный ток (8/20), In, линия-РЕ	20 кА
C2 Номинальный разрядный ток (8/20), In, линия+линия-РЕ	20 кА
C2 Уровень напряжения защиты, Ur, линия-линия	≤ 520 В, при I=1 кА (8/20)
C3 Уровень напряжения защиты, Ur, линия-линия	< 440 В, при ΔU/Δt=1 кВ/мкс
Максимальная допустимая импульсная мощность рассеиваемая TVS-диодами, Pppm	1500 Вт
Время срабатывания, tA, линия-линия	< 1 нс
Время срабатывания, tA, линия-РЕ	< 1 нс
Скорость передачи данных (частота среза)	3 Мбит (3 МГц)
Полоса частот	≤ 3.25 МГц, ослабление < 3 дБ
Измеренное значение ослабления сигнала	≤ 0.15 дБ, на f = 1 МГц
Вносимая индуктивность, L	4.7 мкГн

DTNVR 2/350/3/1500 - устройство защитное

Каталожный номер: 405 010

https://k2el.ru/catalog/dtnvr_2_350_3_1500_ustroystvo_zashchitnoe/

Вносимая емкость, С, линия-линия	≤ 1.5 нФ
----------------------------------	----------

Корпус

Тип корпуса	моноблочный
Количество модулей DIN	1
Монтаж	DIN-рейка 35 мм
Материал корпуса	Polyamid PA6, UL94 V-0
Цвет корпуса	серый

Весогабаритные характеристики

Ширина, мм	18
Высота, мм	91
Глубина, мм	65
Вес, кг	0.070

Клеммы и присоединяемые проводники

Тип клемм	винтовые
Номинальный момент затяжки винтовых клемм	0.5 Н•м
- жесткий одножильный	0.25÷4.0 мм ²
- гибкий многожильный	0.25÷2.5 мм ²

Эксплуатационные характеристики

Категория размещения	внутреннее
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015	IP20
Рабочая температура	-40°C - +80°C
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	У2.1**
Гарантийный срок	2 года
Средняя наработка до отказа, Тср	420 000 часов
Средний срок службы до списания, Тсл.ср.сп	≥ 25 лет

DTNVR 2/350/3/1500 - устройство защитное



Каталожный номер: 405 010

https://k2el.ru/catalog/dtnvr_2_350_3_1500_ustroystvo_zashchitnoe/

Информация для заказа

Каталожный номер	405 010
Наименование	DTNVR 2/350/3/1500 - устройство защитное
ТУ	ТУ 3428-002-79740390-2007
Количество в упаковке	1, шт.
Минимальный заказ	1, шт.

Изображения, схемы и чертежи



Документация

Сертификаты

Декларация о соответствии УЗИП, ТУ 3428-002-79740390-2007 требованиям ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

Сертификат соответствия УЗИП, ТУ 3428-002-79740390-2007 требованиям ГОСТ Р МЭК 61508-1-2012, ГОСТ Р МЭК 61508-2-2012 в части соответствия уровня полноты безопасности УПБ 2 (SIL2)

Сертификат соответствия УЗИП, ТУ 3428-002-79740390-2007 требованиям ГОСТ Р МЭК 61508-1-2012, ГОСТ Р МЭК 61508-2-2012 в части соответствия уровня полноты безопасности УПБ 3 (SIL3)

Сертификат соответствия СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ системы менеджмента качества требованиям СТО Газпром 9001-2018

DTNVR 2/350/3/1500 - устройство защитное



Каталожный номер: 405 010

https://k2el.ru/catalog/dtnvr_2_350_3_1500_ustroystvo_zashchitnoe/

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015

Certificate of conformity of the quality management system GOST R ISO 9001-2015

Модели для проектировщиков

STEP 3D-модель УЗИП серий DTR 10pin

