

CHL

**Насосы**

CHLF

**центробежные**

CHLF(T)

**многоступенчатые**

**горизонтальные**

## Руководство по эксплуатации



## Содержание

|       |                                                             |    |
|-------|-------------------------------------------------------------|----|
|       | Введение                                                    | 3  |
| 1     | Цель руководства                                            | 5  |
| 2     | Техника безопасности                                        | 7  |
| 2.1   | Общие требования                                            | 7  |
| 2.2   | Требования безопасности при установке и подключении насоса  | 8  |
| 2.3   | Требования безопасности при эксплуатации насоса             | 8  |
| 2.4   | Требования безопасности при техническом обслуживании насоса | 9  |
| 3     | Транспортирование, маркировка и хранение насоса             | 10 |
| 3.1   | Транспортирование насоса                                    | 10 |
| 3.2   | Маркирование насоса                                         | 11 |
| 3.3   | Хранение насоса                                             | 11 |
| 4     | Проведение пусконаладочных работ                            | 12 |
| 4.1   | Назначение насоса                                           | 12 |
| 4.2   | Условия эксплуатации                                        | 12 |
| 4.3   | Технические характеристики насосов                          | 14 |
| 4.4   | Установка и подключение насоса                              | 18 |
| 4.4.1 | Установка насоса                                            | 18 |
| 4.4.2 | Центровка насоса/двигателя                                  | 21 |
| 4.4.3 | Подключение трубопроводов                                   | 21 |
| 4.4.4 | Подключение к источнику питания                             | 22 |
| 4.4   | Эксплуатация насоса                                         | 23 |
| 4.4.1 | Запуск насоса                                               | 24 |
| 4.4.2 | Остановка насоса                                            | 25 |
| 5     | Техническое обслуживание                                    | 26 |
| 5.1   | Разборка насоса                                             | 27 |
| 5.2   | Сборка насоса                                               | 27 |
| 6     | Поиск и устранение возможных неисправностей                 | 28 |
| 7     | ВАЖНО!!!                                                    | 30 |
|       | Приложения                                                  | 31 |

## **Введение**

CHL, CHLF, CHLF(T) представляют собой горизонтальные центробежные электронасосы, предназначенные для перекачивания низковязких, нейтральных, невзрывоопасных жидкостей не содержащих твердых частиц и волокон в системах водоснабжения жилищно-коммунального хозяйства и промышленных систем.

Агрегаты электронасосные изготовлены согласно стандартам: EN ISO 12100-1:2003, EN ISO 12100-2:2003, EN 809:1998+AC:2002, EN ISO 14121-1:2007, EN 60204-1:2006, EN 61000-6-2-2005, EN 61000-6-4-2007.

Директивы о соответствии:

Директива Евросоюза по машинному оборудованию: 2006/42/EC,

Директива Евросоюза по низковольтному оборудованию: 2014/35/EU,

Директива Евросоюза по электромагнитной совместимости: 2014/30/EU.

**Регистрационный номер декларации о соответствии:**

**ЕАЭС N RU Д-СН.РА02.В.85129/23** , выдан 30.03.2023г. , срок действия до 29.03.2028г.

Выдана ООО «РЕБАЙ»: 115230, Россия, Москва, шоссе Каширское, дом 3, корпус 2, строение 2, помещение 2,3



FANCY PUMP (ZHEJIANG) CO LTD, расположенная в городе Тайчжоу, провинция Чжэцзян, специализируется на производстве и эксплуатации различных насосов и запасных частей.

Традиционным и основным бизнесом компании является производство различных типов насосов для различных отраслей промышленности, таких как: домашнее хозяйство, строительство, сады, пожаротушение и канализация и т.д. Fancу Pump широко используется в сельском хозяйстве, водоснабжении, жилых и коммерческих сообществах, пожаротушении, очистке промышленных сточных вод, очистке сточных вод и т.д.

Основные ценности компании «Приверженность и оптимизм; Точность и преданность делу», мы стремимся разрабатывать и производить безопасные и эффективные насосы, имеющие удобное обслуживание, низкое потребление энергии. Компания призвана улучшить имидж китайской насосной промышленности и стать лидером отрасли в области.

Вся продукция компании изготовлена исключительно в соответствии с международными требованиями и полностью соответствует всем нормам безопасности.

## **1. Цель руководства**

Руководство по эксплуатации (далее РЭ) предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с конструкцией насосов, и отдельных их узлов, а также с техническими характеристиками и правилами эксплуатации.

При ознакомлении с насосом следует дополнительно руководствоваться эксплуатационными документами на электрооборудование.

В связи с постоянным усовершенствованием выпускаемой продукции в конструкции отдельных деталей и насоса в целом могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем РЭ.

Обязательные требования к насосам, направленные на обеспечение их безопасности для жизнедеятельности, здоровья людей и охраны окружающей среды изложены в разделах 2, 3.

Содержащиеся в настоящем РЭ указания по технике безопасности, несоблюдение которых может создать опасность для обслуживающего персонала, помечены в тексте руководства знаком общей опасности:



При опасности поражения электрическим током – знаком:



Информация по обеспечению безопасной работы и защиты насоса:

**ВНИМАНИЕ**

|                 |
|-----------------|
| <b>ВНИМАНИЕ</b> |
|-----------------|

К МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ НАСОСОВ ДОЛЖЕН ДОПУСКАТЬСЯ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРСОНАЛ, ОБЛАДАЮЩИЙ ЗНАНИЕМ И ОПЫТОМ ПО МОНТАЖУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ОЗНАКОМЛЕННЫЙ С КОНСТРУКЦИЕЙ НАСОСА И НАСТОЯЩИМ РЭ.

|                 |
|-----------------|
| <b>ВНИМАНИЕ</b> |
|-----------------|

ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ СОХРАННОСТЬ НАСТОЯЩЕГО РЭ И ЕГО ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА НА ОБЪЕКТЕ РАЗМЕЩЕНИЯ НАСОСА!!!

## **2. Техника безопасности**

### **2.1 Общие требования**

Перед выполнением установки, пуска, эксплуатации и технического обслуживания насоса весь персонал, привлеченный к выполнению работ, должен быть ознакомлен с содержанием настоящего РЭ.

|                 |
|-----------------|
| <b>ВНИМАНИЕ</b> |
|-----------------|

**НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСОСА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ТРАВМАМ И ПОВРЕЖДЕНИЮ ИМУЩЕСТВА, А ТАКЖЕ ПРЕКРАЩЕНИЮ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ!!!**

Установка, пуск, эксплуатация и техническое обслуживание насосного оборудования относится к работам повышенной опасности, поэтому персонал, задействованный в данных работах должен соблюдать не только требования безопасности настоящего РЭ, но и технику безопасности специальных профессий (например: слесаря-сборщика, электрика и т.д.).

|                 |
|-----------------|
| <b>ВНИМАНИЕ</b> |
|-----------------|

**УСТАНОВКУ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСОСОВ ДОЛЖНЫ ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ, ОБЛАДАЮЩИЕ НЕОБХОДИМЫМИ НАВЫКАМИ И ОПЫТОМ, А ТАКЖЕ ИМЕЮЩИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ИХ ПРАВО НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПОДОБНЫХ РАБОТ!!!**

Перед использованием насоса необходимо внимательно прочитать и понять предупреждающие сообщения, а также следовать изложенным в них требованиям техники безопасности. Предупреждающие знаки и сообщения призваны предотвратить следующие ситуации:

- индивидуальные несчастные случаи;
- повреждение изделия;
- неисправности изделия.

Необходимо соблюдать не только общие указания по технике безопасности, указанные в данном разделе, но и описанные в последующих разделах специальные указания по технике безопасности.

## **2.2 Требования техники безопасности при установке и подключении насоса**

Для предотвращения несчастных случаев необходимо соблюдать правила техники безопасности при эксплуатации энергоустановок.



**УСТАНОВКУ НАСОСА ВЫПОЛНЯТЬ ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ЭЛЕКТРОПИТАНИИ!!!**

Необходимо полностью исключить опасность поражения током.

Обязательно соблюдение правил безопасности, принятых при работе с вращающимися частями.



**НЕ ВКЛЮЧАТЬ НАСОС С НЕЗАКРЫТЫМИ ВРАЩАЮЩИМИСЯ ЧАСТЯМИ!!!**



**ОДЕЖДА ПЕРСОНАЛА НЕ ДОЛЖНА ИМЕТЬ СВОБОДНЫХ И РАЗВИВАЮЩИХСЯ ЧАСТЕЙ, ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ СПЕЦОДЕЖДЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАСТЕГНУТЫ И ЗАПРАВЛЕНЫ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОПАДАНИЯ ИХ ВО ВРАЩАЮЩИЕСЯ ЧАСТИ НАСОСА!!!**

## **2.3 Требования техники безопасности при эксплуатации насоса**

Во избежание повреждения насос необходимо эксплуатировать только в условиях, установленных требованиями настоящего РЭ, а также в режимах, находящихся в диапазоне, указанном в техническом паспорте на изделие.



Для продления срока службы необходимо вовремя выполнять техническое обслуживание насоса и своевременную замену изношенных комплектующих.

#### **2.4 Требования техники безопасности при техническом обслуживании насоса**

Перед выполнением работ по техническому обслуживанию насос необходимо остановить и полностью обесточить во избежание нанесения увечий персоналу вращающимися частями и поражения электрическим током



**ЗАПРЕЩЕНО ПРИСТУПАТЬ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ РАБОТАЮЩЕГО И НЕОБЕСТОЧЕННОГО НАСОСА!!!**

Самовольное изменение конструкции и производство запасных частей не допускается, это влечет за собой прекращение действия гарантии. Изменение конструкции насоса допускается только по согласованию с предприятием-изготовителем. Оригинальные запасные части и авторизированные производителем комплектующие обеспечивают безопасность и надежность эксплуатации. Использование других деталей снимает с изготовителя ответственность за вытекающие из этого последствия.

|                 |
|-----------------|
| <b>ВНИМАНИЕ</b> |
|-----------------|

**НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ НАСОСА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕОРИГИНАЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЛЕЧЕТ ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ И ВЛИЯЕТ НА ЕГО БЕЗОПАСНОСТЬ!!!**

### **3 Транспортирование, маркировка и хранение насоса**

### 3.1 Транспортирование насоса

Насос транспортировать только в горизонтальном положении в заводской таре, обеспечив устойчивое положение на опорах тары и надежное крепление к ним во избежание соскальзывания насоса во время транспортирования. Следить за обозначениями на таре во время строповки.

Специальная тара для транспортировки насоса должна обеспечивать устойчивое положение, надежное крепление изделия, защиту от механических повреждений, а также удобство и надежность при погрузочно-разгрузочных работах.



**Категорически запрещено транспортировать насос с использованием рым-болтов двигателя!**

Транспортирование насоса вне тары производить только согласно схеме строповки (Рис. 1). Нарушение данного требования может привести к травмам и повреждению оборудования и имущества.




Рис. 1 Схема строповки насоса

### **3.2 Маркирование насоса**

На каждый насос крепится маркировочная табличка с указанием:

- 1 – тип насоса;
- 2 – обозначение насоса;
- 3 – величина подачи ( $\text{м}^3/\text{ч}$ );
- 4 – величина напора (м);
- 5 – рабочие обороты (об/мин);
- 6 – мощность электродвигателя (кВт);
- 7 – серийный номер насоса;
- 8 – вес насоса (кг).

### **3.3 Хранение насоса**

Хранение насоса допускается только в специальной таре, которая обеспечивает устойчивое положение, надежное крепление, защиту от механических повреждений, а также в условиях, которые предохранят его от влаги и переохлаждения. Температура хранения от  $-10^{\circ}\text{C}$  до  $+40^{\circ}\text{C}$ .

При отсутствии дополнительных требований в заказе срок хранения насоса в оригинальной заводской упаковке составляет не более 3-х месяцев с момента поставки заказчику.

При необходимости длительного хранения насоса необходимо запросить рекомендации у завода-изготовителя.

## **4 Проведение пусконаладочных работ**

### **4.1 Назначение насоса**

CHL, CHLF, CHLF(T) представляют собой горизонтальные центробежные электронасосы, предназначенные для перекачивания чистой неагрессивной жидкости с pH 5-9, без взвешенных частиц, в системах водоснабжения жилищно-коммунального хозяйства и промышленных систем:

- системы кондиционирования;
- системы охлаждения;
- системы обработки чистой воды;
- системы промышленной очистки;
- системы перекачки и смешивания жидкостей;
- системы подачи горячей и холодной воды;
- системы производства пищи и напитков;
- сельскохозяйственные системы.

### **4.2 Условия эксплуатации**

Температура жидкости:

- тип для нормальной температуры от – 10 °С до +120 °С;
- тип для высокой температуры от – 15 °С до +105 °С;

Производительность: от 0,5 м³/ч до 28 м³/ч;

Напор: до 80 м;

Максимальное давление: 10 Бар;

Кислотность: pH 5-9;

Максимальная температура окружающей среды: +40 °С;

Материал: EN 1.4301/AISI 304/08X18H10

Мощность max: 5,5 кВт;

Класс изоляции: F;

Класс влагозащиты: IP55;

Напряжение: 220 В/380 В;

Частота: 50/60 Гц;

Частота: 50/60 Гц;

Максимальное давление при всасывании ограничено рабочим давлением;


Насосы не предназначены для эксплуатации во взрыво- и пожароопасных помещениях.

Условное обозначение насоса при заказе, переписке и в технической документации должно быть:

**CHL (m) 8 - 5**



**CHLF(T) (m) 8 - 5**




### 4.3 Технические характеристики насосов

| Модель     |            | DN    | Мощность |      | Q=Подача   |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |   |   |  |  |
|------------|------------|-------|----------|------|------------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|---|---|--|--|
|            |            |       |          |      | GPM 0      | 2.2  | 4.4  | 6.6  | 8.8 | 10.6 | 15.4 | 17.6 | 22.0 | 30.8 | 35.2 | 44.1 | 48.5 | 52.9 | 61.7 | 70.5 | 88.1 | 96.9 | 105.7 | 123  |   |   |  |  |
|            |            |       |          |      | л/мин 0    | 8    | 17   | 25   | 33  | 40   | 58   | 67   | 83   | 117  | 133  | 167  | 183  | 200  | 233  | 267  | 333  | 367  | 400   | 467  |   |   |  |  |
|            |            |       |          |      | м³/ч 0     | 0.5  | 1    | 1.5  | 2   | 2.4  | 3.5  | 4    | 5    | 7    | 8    | 10   | 11   | 12   | 14   | 16   | 20   | 22   | 24    | 28   |   |   |  |  |
| Однофазный | Трехфазный | мм    | кВт      | лс   | H=Напор(м) |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |   |   |  |  |
| CHLm2-2    | CHL2-2     | 25x25 | 0.37     | 0.5  | 19         | 19   | 18   | 16.5 | 15  | 13   | 7.5  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -    | - | - |  |  |
| CHLm2-3    | CHL2-3     | 25x25 | 0.37     | 0.5  | 28.5       | 28   | 26.5 | 24.5 | 22  | 20   | 12   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -    | - | - |  |  |
| CHLm2-4    | CHL2-4     | 25x25 | 0.55     | 0.75 | 37         | 36   | 34.5 | 33   | 29  | 26   | 16   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -    | - | - |  |  |
| CHLm2-5    | CHL2-5     | 25x25 | 0.55     | 0.75 | 47         | 45.5 | 43   | 40   | 36  | 33   | 20.5 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -    | - | - |  |  |
| CHLm2-6    | CHL2-6     | 25x25 | 0.75     | 1    | 55         | 53.5 | 51   | 48   | 44  | 40   | 24   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -    | - | - |  |  |
| CHLm4-2    | CHL4-2     | 32x25 | 0.37     | 0.5  | 19         | -    | 19   | 18.7 | 18  | 18   | 16   | 15   | 12.5 | 8    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -    | - | - |  |  |
| CHLm4-3    | CHL4-3     | 32x25 | 0.55     | 0.75 | 28.5       | -    | 28   | 27.7 | 27  | 27   | 25   | 23.5 | 20.5 | 13   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -    | - | - |  |  |
| CHLm4-4    | CHL4-4     | 32x25 | 0.75     | 1    | 38.5       | -    | 37.5 | 37   | 36  | 35.5 | 32.5 | 31   | 27   | 19   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -    | - | - |  |  |
| CHLm8-1    | CHL8-1     | 50x50 | 0.75     | 1    | 10         | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | 10   | 9.3  | 9    | 7.5  | 7    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -    | - | - |  |  |
| CHLm8-2    | CHL8-2     | 50x50 | 0.75     | 1    | 22         | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | 20   | 19   | 18   | 15.5 | 14   | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -    | - | - |  |  |
| CHLm8-3    | CHL8-3     | 50x50 | 1.1      | 1.5  | 30.5       | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | 29.5 | 28   | 27   | 23   | 21   | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -    | - | - |  |  |
| CHLm8-4    | CHL8-4     | 50x50 | 1.5      | 2    | 40         | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | 39   | 37   | 35   | 30.5 | 27.5 | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -    | - | - |  |  |
| CHLm8-5    | CHL8-5     | 50x50 | 2.2      | 3    | 54         | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | 51   | 47.5 | 45   | 39.5 | 36   | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -    | - | - |  |  |
| CHLm12-1   | CHL12-1    | 50x50 | 0.75     | 1    | 12         | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | 11.5 | 11.2 | 10.5 | 10   | 9.5  | 8    | 6    | -    | -    | -     | -    | - | - |  |  |
| CHLm12-2   | CHL12-2    | 50x50 | 1.2      | 1.6  | 25         | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | 23   | 22.5 | 21.5 | 20.5 | 19.5 | 17   | 13   | -    | -    | -     | -    | - | - |  |  |
| CHLm12-3   | CHL12-3    | 50x50 | 1.8      | 2.5  | 38         | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | 35   | 34.5 | 32.5 | 31   | 29.5 | 26   | 20   | -    | -    | -     | -    | - | - |  |  |
| CHLm12-4   | CHL12-4    | 50x50 | 2.4      | 3.3  | 51         | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | 47   | 46   | 43.5 | 41.5 | 39.5 | 35   | 27.5 | -    | -    | -     | -    | - | - |  |  |
| -          | CHL12-5    | 50x50 | 3        | 4    | 64         | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | 60   | 58   | 55   | 52.5 | 50   | 44   | 35   | -    | -    | -     | -    | - | - |  |  |
| CHLm16-1   | CHL16-1    | 50x50 | 1.1      | 1.5  | 12.8       | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | 12.8 | 12.5 | 12.3 | 12   | 11.5 | 10.5 | 8    | 7    | -     | -    | - | - |  |  |
| CHLm16-2   | CHL16-2    | 50x50 | 2.2      | 3    | 27.5       | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | 26   | 25   | 24.6 | 24   | 23   | 21.7 | 18   | 15.5 | -     | -    | - | - |  |  |
| -          | CHL16-3    | 50x50 | 3        | 4    | 41.5       | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | 40   | 39   | 38.6 | 38   | 36   | 34   | 29   | 25   | -     | -    | - | - |  |  |
| CHLm20-1   | CHL20-1    | 50x50 | 1.1      | 1.5  | 15         | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 13.5 | 13.3 | 13   | 12.5 | 12   | 10   | 9    | 8     | 6    | - | - |  |  |
| CHLm20-2   | CHL20-2    | 50x50 | 2.2      | 3    | 28.5       | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 27   | 26.8 | 26.5 | 25.5 | 25   | 22   | 20.5 | 18.5  | 14.5 | - | - |  |  |
| -          | CHL20-3    | 50x50 | 4        | 5.5  | 40         | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 39.5 | 39.3 | 39   | 38   | 37.5 | 34   | 31.5 | 29    | 23   | - | - |  |  |

### Насосы CHLF(T) Таблица характеристик


| Модель     |            | DN    | Мощность |      | Q=Подача |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |  |  |  |  |
|------------|------------|-------|----------|------|----------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|--|--|--|--|
|            |            |       |          |      | GPM 0    | 2.2  | 4.4  | 6.6  | 8.8 | 10.6 | 15.4 | 17.6 | 22.0 | 30.8 | 35.2 | 44.1 | 48.5 | 52.9 | 61.7 | 70.5 | 88.1 | 96.9 | 105.7 | 123.3 |  |  |  |  |
|            |            |       |          |      | л/мин 0  | 8    | 17   | 25   | 33  | 40   | 58   | 67   | 83   | 117  | 133  | 167  | 183  | 200  | 233  | 267  | 333  | 367  | 400   | 467   |  |  |  |  |
| Однофазный | Трехфазный | мм    | кВт      | лс   | м³/ч 0   | 0.5  | 1    | 1.5  | 2   | 2.4  | 3.5  | 4    | 5    | 7    | 8    | 10   | 11   | 12   | 14   | 16   | 20   | 22   | 24    | 28    |  |  |  |  |
|            |            |       |          |      | H=Напор  |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |  |  |  |  |
|            |            |       |          |      | (м)      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |  |  |  |  |
| CHLF2-2    | CHLF2-2    | 25x25 | 0.37     | 0.5  | 19       | 19   | 18   | 16.5 | 15  | 13   | 7.5  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     |  |  |  |  |
| CHLF2-3    | CHLF2-3    | 25x25 | 0.37     | 0.5  | 28.5     | 28   | 26.5 | 24.5 | 22  | 20   | 12   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     |  |  |  |  |
| CHLF2-4    | CHLF2-4    | 25x25 | 0.55     | 0.75 | 37       | 36   | 34.5 | 33   | 29  | 26   | 16   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     |  |  |  |  |
| CHLF2-5    | CHLF2-5    | 25x25 | 0.55     | 0.75 | 47       | 45.5 | 43   | 40   | 36  | 33   | 20.5 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     |  |  |  |  |
| CHLF2-6    | CHLF2-6    | 25x25 | 0.75     | 1    | 55       | 53.5 | 51   | 48   | 44  | 40   | 24   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     |  |  |  |  |
| CHLF4-2    | CHLF4-2    | 32x25 | 0.37     | 0.5  | 19       | -    | 19   | 18.7 | 18  | 18   | 16   | 15   | 12.5 | 8    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     |  |  |  |  |
| CHLF4-3    | CHLF4-3    | 32x25 | 0.55     | 0.75 | 28.5     | -    | 28   | 27.7 | 27  | 27   | 25   | 23.5 | 20.5 | 13   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     |  |  |  |  |
| CHLF4-4    | CHLF4-4    | 32x25 | 0.75     | 1    | 38.5     | -    | 37.5 | 37   | 36  | 35.5 | 32.5 | 31   | 27   | 19   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     |  |  |  |  |
| CHLF4-5    | CHLF4-5    | 32x25 | 1.1      | 1.5  | 48       | -    | 47   | 46.4 | 45  | 44.5 | 41   | 39   | 34   | 23   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     |  |  |  |  |
| CHLF4-6    | CHLF4-6    | 32x25 | 1.1      | 1.5  | 57.5     | -    | 56   | 55.4 | 54  | 53   | 49   | 47   | 41.5 | 28   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     |  |  |  |  |
| CHLF8-1    | CHLF8-1    | 40x32 | 0.75     | 1    | 10       | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | 10   | 9.3  | 9    | 7.5  | 7    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     |  |  |  |  |
| CHLF8-2    | CHLF8-2    | 40x32 | 0.75     | 1    | 22       | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | 20   | 19   | 18   | 15.5 | 14   | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     |  |  |  |  |
| CHLF8-3    | CHLF8-3    | 40x32 | 1.1      | 1.5  | 30.5     | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | 29.5 | 28   | 27   | 23   | 21   | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     |  |  |  |  |
| CHLF8-4    | CHLF8-4    | 40x32 | 1.5      | 2    | 40       | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | 39   | 37   | 35   | 30.5 | 27.5 | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     |  |  |  |  |
| CHLF8-5    | CHLF8-5    | 40x32 | 2.2      | 3    | 54       | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | 51   | 47.5 | 45   | 39.5 | 36   | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     |  |  |  |  |
| CHLF12-1   | CHLF12-1   | 40x40 | 0.75     | 1    | 12       | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | 11.5 | 11.2 | 10.5 | 10   | 9.5  | 8    | 6    | -    | -    | -     | -     |  |  |  |  |
| CHLF12-2   | CHLF12-2   | 40x40 | 1.2      | 1.6  | 25       | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | 23   | 22.5 | 21.5 | 20.5 | 19.5 | 17   | 13   | -    | -    | -     | -     |  |  |  |  |
| CHLF12-3   | CHLF12-3   | 40x40 | 1.8      | 2.5  | 38       | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | 35   | 34.5 | 32.5 | 31   | 29.5 | 26   | 20   | -    | -    | -     | -     |  |  |  |  |
| CHLF12-4   | CHLF12-4   | 40x40 | 2.4      | 3.3  | 51       | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | 47   | 46   | 43.5 | 41.5 | 39.5 | 35   | 27.5 | -    | -    | -     | -     |  |  |  |  |
| -          | CHLF12-5   | 40x40 | 3        | 4    | 64       | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | 60   | 58   | 55   | 52.5 | 50   | 44   | 35   | -    | -    | -     | -     |  |  |  |  |
| CHLF16-1   | CHLF16-1   | 50x50 | 1.1      | 1.5  | 12.8     | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | 12.8 | 12.5 | 12.3 | 12   | 11.5 | 10.5 | 8    | 7    | -     | -     |  |  |  |  |
| CHLF16-2   | CHLF16-2   | 50x50 | 2.2      | 3    | 27.5     | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | 26   | 25   | 24.6 | 24   | 23   | 21.7 | 18   | 15.5 | -     | -     |  |  |  |  |
| -          | CHLF16-3   | 50x50 | 3        | 4    | 41.5     | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | 40   | 39   | 38.6 | 38   | 36   | 34   | 29   | 25   | -     | -     |  |  |  |  |
| -          | CHLF16-4   | 50x50 | 4        | 5.5  | 54.5     | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | 53.5 | 52   | 51.3 | 50   | 48   | 45   | 38   | 33.5 | -     | -     |  |  |  |  |
| CHLF20-1   | CHLF20-1   | 50x50 | 1.1      | 1.5  | 15       | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 13.5 | 13.3 | 13   | 12.5 | 12   | 10   | 9    | 8     | 6     |  |  |  |  |
| CHLF20-2   | CHLF20-2   | 50x50 | 2.2      | 3    | 28.5     | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 27   | 26.8 | 26.5 | 25.5 | 25   | 22   | 20.5 | 18.5  | 14.5  |  |  |  |  |
| -          | CHLF20-3   | 50x50 | 4        | 5.5  | 40       | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 39.5 | 39.3 | 39   | 38   | 37.5 | 34   | 31.5 | 29    | 23    |  |  |  |  |
| -          | CHLF20-4   | 50x50 | 4.4      | 6    | 58       | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 53   | 52.6 | 52   | 51   | 50   | 46.5 | 43   | 40    | 32.5  |  |  |  |  |

## Насосы CHL Габаритно-присоединительные размеры



| Модель     |            | Размеры |      |     |     |     |         |     |     |     |     |     |     |     |     |    | Вес |
|------------|------------|---------|------|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|
|            |            | G1      | G2   | L1  | L2  | L3  | H       | D   | E   | N   | A   | M   | G   | B   | J   | d  |     |
| Однофазный | Трёхфазный | дюйм    | дюйм | мм  | мм  | мм  | мм      | мм  | мм  | мм  | мм  | мм  | мм  | мм  | мм  | мм | кг  |
| CHLm2-2    | CHL2-2     | 1       | 1    | 400 | 160 | 120 | 215/230 | 145 | 215 | 110 | 130 | 108 | 165 | 160 | 138 | 9  | 13  |
| CHLm2-3    | CHL2-3     | 1       | 1    | 400 | 160 | 120 | 215/230 | 145 | 215 | 110 | 130 | 108 | 165 | 160 | 138 | 9  | 13  |
| CHLm2-4    | CHL2-4     | 1       | 1    | 400 | 160 | 120 | 215/230 | 145 | 215 | 110 | 130 | 108 | 165 | 160 | 138 | 9  | 13  |
| CHLm2-5    | CHL2-5     | 1       | 1    | 400 | 160 | 120 | 215/230 | 145 | 215 | 110 | 130 | 108 | 165 | 160 | 138 | 9  | 13  |
| CHLm2-6    | CHL2-6     | 1       | 1    | 445 | 160 | 120 | 225/245 | 170 | 215 | 110 | 130 | 108 | 165 | 160 | 138 | 9  | 15  |
| CHLm4-2    | CHL4-2     | 1.2     | 1    | 400 | 160 | 120 | 215/230 | 145 | 215 | 110 | 130 | 108 | 165 | 160 | 138 | 9  | 12  |
| CHLm4-3    | CHL4-3     | 1.2     | 1    | 400 | 160 | 120 | 215/230 | 145 | 215 | 110 | 130 | 108 | 165 | 160 | 138 | 9  | 15  |
| CHLm4-4    | CHL4-4     | 1.2     | 1    | 445 | 160 | 120 | 225/245 | 170 | 215 | 110 | 130 | 108 | 165 | 160 | 138 | 9  | 15  |
| CHLm8-1    | CHL8-1     | 2       | 2    | 560 | 280 | 178 | 230/265 | 170 | 268 | 118 | 130 | 108 | 230 | 160 | 138 | 9  | 20  |
| CHLm8-2    | CHL8-2     | 2       | 2    | 560 | 280 | 178 | 230/265 | 170 | 268 | 118 | 130 | 108 | 230 | 160 | 138 | 9  | 20  |
| CHLm8-3    | CHL8-3     | 2       | 2    | 560 | 280 | 178 | 230/265 | 170 | 268 | 118 | 130 | 108 | 230 | 160 | 138 | 9  | 25  |
| CHLm8-4    | CHL8-4     | 2       | 2    | 580 | 280 | 178 | 240/270 | 180 | 268 | 118 | 130 | 108 | 230 | 160 | 138 | 9  | 25  |
| CHLm8-5    | CHL8-5     | 2       | 2    | 580 | 280 | 178 | 240/270 | 180 | 268 | 118 | 130 | 108 | 230 | 160 | 138 | 9  | 30  |
| CHLm12-1   | CHL12-1    | 2       | 2    | 560 | 280 | 178 | 230/265 | 170 | 268 | 118 | 130 | 108 | 230 | 160 | 138 | 9  | 20  |
| CHLm12-2   | CHL12-2    | 2       | 2    | 560 | 280 | 178 | 230/265 | 170 | 268 | 118 | 130 | 108 | 230 | 160 | 138 | 9  | 21  |
| CHLm12-3   | CHL12-3    | 2       | 2    | 580 | 280 | 178 | 240/270 | 180 | 268 | 118 | 130 | 108 | 230 | 160 | 138 | 9  | 25  |
| CHLm12-4   | CHL12-4    | 2       | 2    | 580 | 280 | 178 | 240/270 | 180 | 268 | 118 | 130 | 108 | 230 | 160 | 138 | 9  | 29  |
| -          | CHL12-5    | 2       | 2    | 610 | 270 | 178 | 270     | 195 | 276 | 126 | 130 | 108 | 230 | 160 | 138 | 9  | 34  |
| CHLm16-1   | CHL16-1    | 2       | 2    | 560 | 280 | 178 | 230/265 | 170 | 268 | 118 | 130 | 108 | 230 | 160 | 138 | 9  | 20  |
| CHLm16-2   | CHL16-2    | 2       | 2    | 580 | 280 | 178 | 240/270 | 180 | 268 | 118 | 130 | 108 | 230 | 160 | 138 | 9  | 27  |
| -          | CHL16-3    | 2       | 2    | 610 | 270 | 178 | 270     | 195 | 276 | 126 | 130 | 108 | 230 | 160 | 138 | 9  | 34  |
| CHLm20-1   | CHL20-1    | 2       | 2    | 560 | 280 | 178 | 230/265 | 170 | 268 | 118 | 130 | 108 | 230 | 160 | 138 | 9  | 21  |
| CHLm20-2   | CHL20-2    | 2       | 2    | 580 | 280 | 178 | 240/270 | 180 | 268 | 118 | 130 | 108 | 230 | 160 | 138 | 9  | 28  |
| -          | CHL20-3    | 2       | 2    | 650 | 360 | 178 | 270     | 220 | 270 | 120 | 230 | 190 | 230 | 170 | 140 | 12 | 42  |

## Насосы CHLF(T) Габаритно-присоединительные размеры



| Модель       |             | Размеры |      |     |     |     |         |     |     |     |     |     |     |     |    | Вес  |
|--------------|-------------|---------|------|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|------|
|              |             | G1      | G2   | L1  | L2  | L3  | H       | D   | E   | N   | A   | M   | B   | J   | d  |      |
| Однофазный   | Трёхфазный  | дюйм    | дюйм | мм  | мм  | мм  | мм      | мм  | мм  | мм  | мм  | мм  | мм  | мм  | мм | кг   |
| CHLF(T)m2-2  | CHLF(T)2-2  | 1       | 1    | 305 | 87  | 84  | 215/230 | 145 | 182 | 110 | 130 | 108 | 160 | 138 | 9  | 15   |
| CHLF(T)m2-3  | CHLF(T)2-3  | 1       | 1    | 323 | 105 | 102 | 215/230 | 145 | 182 | 110 | 130 | 108 | 160 | 138 | 9  | 15   |
| CHLF(T)m2-4  | CHLF(T)2-4  | 1       | 1    | 341 | 123 | 120 | 215/230 | 145 | 182 | 110 | 130 | 108 | 160 | 138 | 9  | 15   |
| CHLF(T)m2-5  | CHLF(T)2-5  | 1       | 1    | 359 | 141 | 138 | 215/230 | 145 | 182 | 110 | 130 | 108 | 160 | 138 | 9  | 15   |
| CHLF(T)m2-6  | CHLF(T)2-6  | 1       | 1    | 422 | 159 | 156 | 225/245 | 170 | 182 | 110 | 130 | 108 | 160 | 138 | 9  | 17   |
| CHLF(T)m4-2  | CHLF(T)4-2  | 1.2     | 1    | 329 | 105 | 102 | 215/230 | 145 | 182 | 110 | 130 | 108 | 160 | 138 | 9  | 15   |
| CHLF(T)m4-3  | CHLF(T)4-3  | 1.2     | 1    | 356 | 132 | 129 | 215/230 | 145 | 182 | 110 | 130 | 108 | 160 | 138 | 9  | 15   |
| CHLF(T)m4-4  | CHLF(T)4-4  | 1.2     | 1    | 416 | 162 | 156 | 225/245 | 170 | 182 | 110 | 130 | 108 | 160 | 138 | 9  | 17   |
| CHLF(T)m4-5  | CHLF(T)4-5  | 1.2     | 1    | 455 | 188 | 183 | 225/245 | 170 | 182 | 110 | 130 | 108 | 160 | 138 | 9  | 17   |
| CHLF(T)m4-6  | CHLF(T)4-6  | 1.2     | 1    | 482 | 213 | 210 | 225/245 | 170 | 182 | 110 | 130 | 108 | 160 | 138 | 9  | 17   |
| CHLF(T)m8-1  | CHLF(T)8-1  | 1.5     | 1.2  | 395 | 126 | 108 | 230/265 | 170 | 228 | 118 | 130 | 108 | 160 | 138 | 9  | 20   |
| CHLF(T)m8-2  | CHLF(T)8-2  | 1.5     | 1.2  | 395 | 126 | 108 | 230/265 | 170 | 228 | 118 | 130 | 108 | 160 | 138 | 9  | 20   |
| CHLF(T)m8-3  | CHLF(T)8-3  | 1.5     | 1.2  | 425 | 156 | 138 | 230/265 | 170 | 228 | 118 | 130 | 108 | 160 | 138 | 9  | 25   |
| CHLF(T)m8-4  | CHLF(T)8-4  | 1.5     | 1.2  | 490 | 186 | 168 | 240/270 | 180 | 228 | 118 | 130 | 108 | 160 | 138 | 9  | 28   |
| CHLF(T)m8-5  | CHLF(T)8-5  | 1.5     | 1.2  | 520 | 216 | 198 | 240/270 | 180 | 228 | 118 | 130 | 108 | 160 | 138 | 9  | 30   |
| CHLF(T)m12-1 | CHLF(T)12-1 | 1.5     | 1.5  | 395 | 126 | 108 | 230/265 | 170 | 228 | 118 | 130 | 108 | 160 | 138 | 9  | 20   |
| CHLF(T)m12-2 | CHLF(T)12-2 | 1.5     | 1.5  | 395 | 126 | 108 | 230/265 | 170 | 228 | 118 | 130 | 108 | 160 | 138 |    | 21   |
| CHLF(T)m12-3 | CHLF(T)12-3 | 1.5     | 1.5  | 460 | 156 | 138 | 240/270 | 180 | 228 | 118 | 130 | 108 | 160 | 138 | 9  | 25   |
| CHLF(T)m12-4 | CHLF(T)12-4 | 1.5     | 1.5  | 490 | 186 | 168 | 240/270 | 180 | 228 | 118 | 130 | 108 | 160 | 138 | 9  | 29   |
| -            | CHLF(T)12-5 | 1.5     | 1.5  | 555 | 216 | 198 | 270     | 195 | 240 | 126 | 130 | 108 | 160 | 138 | 9  | 34   |
| CHLF(T)m16-1 | CHLF(T)16-1 | 2       | 2    | 423 | 151 | 126 | 230/265 | 170 | 227 | 117 | 130 | 108 | 160 | 138 | 9  | 17.5 |
| CHLF(T)m16-2 | CHLF(T)16-2 | 2       | 2    | 455 | 151 | 126 | 240/270 | 180 | 228 | 118 | 130 | 108 | 160 | 138 | 9  | 27   |
| -            | CHLF(T)16-3 | 2       | 2    | 561 | 196 | 171 | 270     | 195 | 240 | 130 | 130 | 108 | 160 | 138 | 9  | 33   |
| -            | CHLF(T)16-4 | 2       | 2    | 621 | 340 | 216 | 270     | 220 | 230 | 120 | 230 | 190 | 170 | 140 | 12 | 41   |
| CHLF(T)m20-1 | CHLF(T)20-1 | 2       | 2    | 423 | 151 | 126 | 230/265 | 170 | 227 | 117 | 130 | 108 | 160 | 138 | 9  | 17.5 |
| CHLF(T)m20-2 | CHLF(T)20-2 | 2       | 2    | 455 | 151 | 126 | 240/270 | 180 | 228 | 118 | 130 | 108 | 160 | 138 | 9  | 27   |
| -            | CHLF(T)20-3 | 2       | 2    | 576 | 294 | 171 | 270     | 220 | 230 | 120 | 230 | 190 | 170 | 140 | 12 | 41   |
| -            | CHLF(T)20-4 | 2       | 2    | 621 | 340 | 216 | 270     | 220 | 230 | 120 | 230 | 190 | 170 | 140 | 12 | 44   |



## Насосы CHLF(T) Таблица характеристик

| Модель     |            | DN    | Мощность |      | Q=Подача    |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |   |  |  |  |
|------------|------------|-------|----------|------|-------------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|---|--|--|--|
|            |            |       |          |      | GPM 0       | 2.2  | 4.4  | 6.6  | 8.8 | 10.6 | 15.4 | 17.6 | 22.0 | 30.8 | 35.2 | 44.1 | 48.5 | 52.9 | 61.7 | 70.5 | 88.1 | 96.9 | 105.7 | 123.3 |   |  |  |  |
|            |            |       |          |      | л/мин 0     | 8    | 17   | 25   | 33  | 40   | 58   | 67   | 83   | 117  | 133  | 167  | 183  | 200  | 233  | 267  | 333  | 367  | 400   | 467   |   |  |  |  |
| Однофазный | Трехфазный | мм    | кВт      | лс   | м³/ч 0      | 0.5  | 1    | 1.5  | 2   | 2.4  | 3.5  | 4    | 5    | 7    | 8    | 10   | 11   | 12   | 14   | 16   | 20   | 22   | 24    | 28    |   |  |  |  |
|            |            |       |          |      | H=Напор (м) |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |   |  |  |  |
| CHLF2-2    | CHLF2-2    | 25x25 | 0.37     | 0.5  | 19          | 19   | 18   | 16.5 | 15  | 13   | 7.5  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | - |  |  |  |
| CHLF2-3    | CHLF2-3    | 25x25 | 0.37     | 0.5  | 28.5        | 28   | 26.5 | 24.5 | 22  | 20   | 12   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | - |  |  |  |
| CHLF2-4    | CHLF2-4    | 25x25 | 0.55     | 0.75 | 37          | 36   | 34.5 | 33   | 29  | 26   | 16   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | - |  |  |  |
| CHLF2-5    | CHLF2-5    | 25x25 | 0.55     | 0.75 | 47          | 45.5 | 43   | 40   | 36  | 33   | 20.5 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | - |  |  |  |
| CHLF2-6    | CHLF2-6    | 25x25 | 0.75     | 1    | 55          | 53.5 | 51   | 48   | 44  | 40   | 24   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | - |  |  |  |
| CHLF4-2    | CHLF4-2    | 32x25 | 0.37     | 0.5  | 19          | -    | 19   | 18.7 | 18  | 18   | 16   | 15   | 12.5 | 8    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | - |  |  |  |
| CHLF4-3    | CHLF4-3    | 32x25 | 0.55     | 0.75 | 28.5        | -    | 28   | 27.7 | 27  | 27   | 25   | 23.5 | 20.5 | 13   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | - |  |  |  |
| CHLF4-4    | CHLF4-4    | 32x25 | 0.75     | 1    | 38.5        | -    | 37.5 | 37   | 36  | 35.5 | 32.5 | 31   | 27   | 19   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | - |  |  |  |
| CHLF4-5    | CHLF4-5    | 32x25 | 1.1      | 1.5  | 48          | -    | 47   | 46.4 | 45  | 44.5 | 41   | 39   | 34   | 23   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | - |  |  |  |
| CHLF4-6    | CHLF4-6    | 32x25 | 1.1      | 1.5  | 57.5        | -    | 56   | 55.4 | 54  | 53   | 49   | 47   | 41.5 | 28   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | - |  |  |  |
| CHLF8-1    | CHLF8-1    | 40x32 | 0.75     | 1    | 10          | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | 10   | 9.3  | 9    | 7.5  | 7    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | - |  |  |  |
| CHLF8-2    | CHLF8-2    | 40x32 | 0.75     | 1    | 22          | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | 20   | 19   | 18   | 15.5 | 14   | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | - |  |  |  |
| CHLF8-3    | CHLF8-3    | 40x32 | 1.1      | 1.5  | 30.5        | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | 29.5 | 28   | 27   | 23   | 21   | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | - |  |  |  |
| CHLF8-4    | CHLF8-4    | 40x32 | 1.5      | 2    | 40          | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | 39   | 37   | 35   | 30.5 | 27.5 | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | - |  |  |  |
| CHLF8-5    | CHLF8-5    | 40x32 | 2.2      | 3    | 54          | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | 51   | 47.5 | 45   | 39.5 | 36   | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | - |  |  |  |
| CHLF12-1   | CHLF12-1   | 40x40 | 0.75     | 1    | 12          | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | 11.5 | 11.2 | 10.5 | 10   | 9.5  | 8    | 6    | -    | -    | -     | -     | - |  |  |  |
| CHLF12-2   | CHLF12-2   | 40x40 | 1.2      | 1.6  | 25          | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | 23   | 22.5 | 21.5 | 20.5 | 19.5 | 17   | 13   | -    | -    | -     | -     | - |  |  |  |
| CHLF12-3   | CHLF12-3   | 40x40 | 1.8      | 2.5  | 38          | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | 35   | 34.5 | 32.5 | 31   | 29.5 | 26   | 20   | -    | -    | -     | -     | - |  |  |  |
| CHLF12-4   | CHLF12-4   | 40x40 | 2.4      | 3.3  | 51          | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | 47   | 46   | 43.5 | 41.5 | 39.5 | 35   | 27.5 | -    | -    | -     | -     | - |  |  |  |
| -          | CHLF12-5   | 40x40 | 3        | 4    | 64          | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | 60   | 58   | 55   | 52.5 | 50   | 44   | 35   | -    | -    | -     | -     | - |  |  |  |
| CHLF16-1   | CHLF16-1   | 50x50 | 1.1      | 1.5  | 12.8        | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | 12.8 | 12.5 | 12.3 | 12   | 11.5 | 10.5 | 8    | 7    | -     | -     | - |  |  |  |
| CHLF16-2   | CHLF16-2   | 50x50 | 2.2      | 3    | 27.5        | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | 26   | 25   | 24.6 | 24   | 23   | 21.7 | 18   | 15.5 | -     | -     | - |  |  |  |
| -          | CHLF16-3   | 50x50 | 3        | 4    | 41.5        | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | 40   | 39   | 38.6 | 38   | 36   | 34   | 29   | 25   | -     | -     | - |  |  |  |
| -          | CHLF16-4   | 50x50 | 4        | 5.5  | 54.5        | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | 53.5 | 52   | 51.3 | 50   | 48   | 45   | 38   | 33.5 | -     | -     | - |  |  |  |
| CHLF20-1   | CHLF20-1   | 50x50 | 1.1      | 1.5  | 15          | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 13.5 | 13.3 | 13   | 12.5 | 12   | 10   | 9    | 8     | 6     | - |  |  |  |
| CHLF20-2   | CHLF20-2   | 50x50 | 2.2      | 3    | 28.5        | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 27   | 26.8 | 26.5 | 25.5 | 25   | 22   | 20.5 | 18.5  | 14.5  | - |  |  |  |
| -          | CHLF20-3   | 50x50 | 4        | 5.5  | 40          | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 39.5 | 39.3 | 39   | 38   | 37.5 | 34   | 31.5 | 29    | 23    | - |  |  |  |
| -          | CHLF20-4   | 50x50 | 4.4      | 6    | 58          | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 53   | 52.6 | 52   | 51   | 50   | 46.5 | 43   | 40    | 32.5  | - |  |  |  |

## Габаритно-присоединительные размеры

| Модель       |             | Размеры |     |     |     |     |         |     |     |     |     |     |     |     |    | Вес  |
|--------------|-------------|---------|-----|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|------|
|              |             | G1      | G2  | L1  | L2  | L3  | H       | D   | E   | N   | A   | M   | B   | J   | d  |      |
| Однофазный   | Трехфазный  | дюйм    |     | мм  | мм  | мм  | мм      | мм  | мм  | мм  | мм  | мм  | мм  | мм  | мм | кг   |
| CHLF(T)m2-2  | CHLF(T)2-2  | 1       | 1   | 305 | 87  | 84  | 215/230 | 145 | 182 | 110 | 130 | 108 | 160 | 138 | 9  | 15   |
| CHLF(T)m2-3  | CHLF(T)2-3  | 1       | 1   | 323 | 105 | 102 | 215/230 | 145 | 182 | 110 | 130 | 108 | 160 | 138 | 9  | 15   |
| CHLF(T)m2-4  | CHLF(T)2-4  | 1       | 1   | 341 | 123 | 120 | 215/230 | 145 | 182 | 110 | 130 | 108 | 160 | 138 | 9  | 15   |
| CHLF(T)m2-5  | CHLF(T)2-5  | 1       | 1   | 359 | 141 | 138 | 215/230 | 145 | 182 | 110 | 130 | 108 | 160 | 138 | 9  | 15   |
| CHLF(T)m2-6  | CHLF(T)2-6  | 1       | 1   | 422 | 159 | 156 | 225/245 | 170 | 182 | 110 | 130 | 108 | 160 | 138 | 9  | 17   |
| CHLF(T)m4-2  | CHLF(T)4-2  | 1.2     | 1   | 329 | 105 | 102 | 215/230 | 145 | 182 | 110 | 130 | 108 | 160 | 138 | 9  | 15   |
| CHLF(T)m4-3  | CHLF(T)4-3  | 1.2     | 1   | 356 | 132 | 129 | 215/230 | 145 | 182 | 110 | 130 | 108 | 160 | 138 | 9  | 15   |
| CHLF(T)m4-4  | CHLF(T)4-4  | 1.2     | 1   | 416 | 162 | 156 | 225/245 | 170 | 182 | 110 | 130 | 108 | 160 | 138 | 9  | 17   |
| CHLF(T)m4-5  | CHLF(T)4-5  | 1.2     | 1   | 455 | 188 | 183 | 225/245 | 170 | 182 | 110 | 130 | 108 | 160 | 138 | 9  | 17   |
| CHLF(T)m4-6  | CHLF(T)4-6  | 1.2     | 1   | 482 | 213 | 210 | 225/245 | 170 | 182 | 110 | 130 | 108 | 160 | 138 | 9  | 17   |
| CHLF(T)m8-1  | CHLF(T)8-1  | 1.5     | 1.2 | 395 | 126 | 108 | 230/265 | 170 | 228 | 118 | 130 | 108 | 160 | 138 | 9  | 20   |
| CHLF(T)m8-2  | CHLF(T)8-2  | 1.5     | 1.2 | 395 | 126 | 108 | 230/265 | 170 | 228 | 118 | 130 | 108 | 160 | 138 | 9  | 20   |
| CHLF(T)m8-3  | CHLF(T)8-3  | 1.5     | 1.2 | 425 | 156 | 138 | 230/265 | 170 | 228 | 118 | 130 | 108 | 160 | 138 | 9  | 25   |
| CHLF(T)m8-4  | CHLF(T)8-4  | 1.5     | 1.2 | 490 | 186 | 168 | 240/270 | 180 | 228 | 118 | 130 | 108 | 160 | 138 | 9  | 28   |
| CHLF(T)m8-5  | CHLF(T)8-5  | 1.5     | 1.2 | 520 | 216 | 198 | 240/270 | 180 | 228 | 118 | 130 | 108 | 160 | 138 | 9  | 30   |
| CHLF(T)m12-1 | CHLF(T)12-1 | 1.5     | 1.5 | 395 | 126 | 108 | 230/265 | 170 | 228 | 118 | 130 | 108 | 160 | 138 | 9  | 20   |
| CHLF(T)m12-2 | CHLF(T)12-2 | 1.5     | 1.5 | 395 | 126 | 108 | 230/265 | 170 | 228 | 118 | 130 | 108 | 160 | 138 |    | 21   |
| CHLF(T)m12-3 | CHLF(T)12-3 | 1.5     | 1.5 | 460 | 156 | 138 | 240/270 | 180 | 228 | 118 | 130 | 108 | 160 | 138 | 9  | 25   |
| CHLF(T)m12-4 | CHLF(T)12-4 | 1.5     | 1.5 | 490 | 186 | 168 | 240/270 | 180 | 228 | 118 | 130 | 108 | 160 | 138 | 9  | 29   |
| -            | CHLF(T)12-5 | 1.5     | 1.5 | 555 | 216 | 198 | 270     | 195 | 240 | 126 | 130 | 108 | 160 | 138 | 9  | 34   |
| CHLF(T)m16-1 | CHLF(T)16-1 | 2       | 2   | 423 | 151 | 126 | 230/265 | 170 | 227 | 117 | 130 | 108 | 160 | 138 | 9  | 17.5 |
| CHLF(T)m16-2 | CHLF(T)16-2 | 2       | 2   | 455 | 151 | 126 | 240/270 | 180 | 228 | 118 | 130 | 108 | 160 | 138 | 9  | 27   |
| -            | CHLF(T)16-3 | 2       | 2   | 561 | 196 | 171 | 270     | 195 | 240 | 130 | 130 | 108 | 160 | 138 | 9  | 33   |
| -            | CHLF(T)16-4 | 2       | 2   | 621 | 340 | 216 | 270     | 220 | 230 | 120 | 230 | 190 | 170 | 140 | 12 | 41   |
| CHLF(T)m20-1 | CHLF(T)20-1 | 2       | 2   | 423 | 151 | 126 | 230/265 | 170 | 227 | 117 | 130 | 108 | 160 | 138 | 9  | 17.5 |
| CHLF(T)m20-2 | CHLF(T)20-2 | 2       | 2   | 455 | 151 | 126 | 240/270 | 180 | 228 | 118 | 130 | 108 | 160 | 138 | 9  | 27   |
| -            | CHLF(T)20-3 | 2       | 2   | 576 | 294 | 171 | 270     | 220 | 230 | 120 | 230 | 190 | 170 | 140 | 12 | 41   |
| -            | CHLF(T)20-4 | 2       | 2   | 621 | 340 | 216 | 270     | 220 | 230 | 120 | 230 | 190 | 170 | 140 | 12 | 44   |



Эксплуатация насосов допускается в интервале подач, соответствующих рабочей части характеристик, приведенных в приложении А.

Показатели технической и энергетической эффективности насосов в номинальном режиме должны соответствовать приведенным в приложении А.

Эксплуатация насосов за пределами рабочих интервалов не рекомендуется из-за снижения энергетических показателей и показателей надежности (приложение А).

#### 4.4 Установка и подключение насоса



Бесперебойная работа центробежных насосов будет обеспечена только при условии их правильного монтажа и обслуживания.



Производитель не несет никакой ответственности при несоблюдении требований настоящего РЭ.

##### 4.4.1 Установка насоса

Все подготовительные работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями и размерами указанными в монтажном чертеже.

##### **Основные требования при монтаже и подключении насоса:**

Установку насоса производить в помещении и обеспечить свободный доступ для его обслуживания.

Место установки должно быть сухим, проветриваемым и иметь положительную температуру воздуха.

Расстояние между насосом с двигателем и другими объектами должно составлять минимум 150 мм, для того чтоб обеспечить охлаждение двигателя воздухом.

Площадка для установки должна быть горизонтальной и ровной.

Установить насос на плоской поверхности и закрепить так, чтобы исключить его смещение во время пуска и эксплуатации.

Всасывающий и напорный трубопроводы устанавливать на месте.

С целью снижения потерь давления во всасывающей линии, впускная труба должна иметь минимально достаточную длину.

При подключении насоса исключить образование воздушных пробок в корпусе насоса и трубопроводах.




Рис. 3 Схемы расположения впускного трубопровода

При присоединении к стационарным трубопроводам прикрепить насос к полу.

Если положение насоса не фиксируется, соединить его со всасывающим и напорным трубопроводами посредством гибких шлангов.

Обеспечить герметизацию всасывающего трубопровода.

Исключить нагрузку насоса напряжениями и весом трубопроводов.

|                 |
|-----------------|
| <b>ВНИМАНИЕ</b> |
|-----------------|

Для обеспечения работоспособности насоса необходимо обеспечить вертикальный напорный патрубок не менее 30 см.

Обеспечить на всасывающем трубопроводе наличие обратного клапана, который должен находиться на 30 см ниже возможного предельно низкого уровня жидкости.

Во избежание необходимости слива воды из системы при проведении технического обслуживания насоса рекомендуется установить задвижки с каждой стороны.

Возможные варианты установки электронасоса при эксплуатации:




Рис. 4 Установка насоса выше уровня жидкости




Рис. 5 Установка насоса ниже уровня жидкости

Для смазки рабочих органов в начальный период пуска необходимо залить в электронасос через заливное отверстие перекачиваемую жидкость до заполнения рабочей полости. После этого необходимо осуществить медленное вращение вала электродвигателя со стороны охлаждающего вентилятора, предварительно сняв кожух защиты вентилятора. (Рис. 6)




Рис. 6 Заполнение рабочей полости насоса жидкостью

При необходимости осушения насоса рабочая жидкость сливается через сливное отверстие. (Рис. 7)



Рис. 7 Осушение рабочей полости насоса

Для предотвращения сухого хода насосов рекомендуется применение поплавкового выключателя уровня жидкости.

|                 |
|-----------------|
| <b>ВНИМАНИЕ</b> |
|-----------------|

**Сухой ход вызывает повышенный износ и в конечном итоге может привести к поломке насоса.**

#### **4.4.2 Центровка насоса/двигателя**

Конструкция насоса моноблочная (вал насоса является продолжением вала электродвигателя). Контроль центровки выполнен на предприятии-изготовителе. Дополнительный контроль центровки необходим при условии полной разборки и сборки насоса.

#### 4.4.3 Подключение трубопроводов

Трубопроводы всасывающей линии должны быть расположены с образованием уклона в сторону насоса с целью предотвращения образования воздушных карманов (Рис. 3).

##### **ВНИМАНИЕ**

Запрещается использование насоса в качестве опоры трубопроводов. Трубопроводы должны быть закреплены в непосредственной близости от насоса.




Рис. 8 Схема расположения патрубков насоса

**Все соединения трубопроводов должны быть тщательно герметизированы. Перетяжка резьбовых соединений напорного и всасывающего патрубка приводит к их разрушению. Разгерметизация системы находящейся под давлением может быть опасна для жизни!**

#### **Защита от инородных включений**

Перед вводом в эксплуатацию нового насоса необходимо тщательно очистить, промыть и продуть баки, трубопроводы и соединения. С целью предотвращения попадания в насос инородных включений необходима установка, на всасывающей линии, сетчатого фильтра из коррозионно-стойкого материала.

#### 4.4.4 Подключение к источнику питания



**Подключение насоса к источнику питания должно осуществляться только квалифицированным специалистом, имеющим необходимое удостоверение и допуск к выполнению данных работ !!!**

Применяемые нормы DIN VDE должны быть соблюдены.

Проверить доступное сетевое напряжение на соответствие указанному на заводской табличке двигателя, а так же выбрать соответствующий метод запуска.

## ВНИМАНИЕ

Выполнить подключение в соответствии со схемой внутри крышки клеммной коробки двигателя. Обратить внимание на направление вращения двигателя при подключении фаз. Направление вращения обозначено на двигателе стрелкой.

Необходимо применять ниже перечисленные защитные устройства:

- аварийный выключатель;
- предохранитель (в качестве устройства, отключающего (изолирующего) электропитание, а так же защита от перегрузок сети);
- защита от перегрузок мотора.

Насос необходимо подключать к источнику питания при помощи кабеля соответствующего номинальной мощности двигателя.

| 380В(50Гц/60Гц) |                        |                    |                 |                     |                    |                             |
|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|
| №               | Входная мощность (кВт) | Подключение кабеля | Входной ток (А) | Диаметр кабеля (мм) | Предохранитель (А) | Тепловой предохранитель (А) |
| 1               | 0,37                   | Y                  | 1               | 0,75                | 5                  | 1,2                         |
| 2               | 0,55                   | Y                  | 1,4             | 0,75                | 5                  | 1,7                         |
| 3               | 0,75                   | Y                  | 1,8             | 0,75                | 5                  | 2,2                         |
| 4               | 1,1                    | Y                  | 2,6             | 1                   | 5                  | 3,1                         |
| 5               | 1,5                    | Y                  | 3,5             | 1                   | 10                 | 4,2                         |
| 6               | 2,2                    | Y                  | 4,9             | 1,5                 | 10                 | 5,9                         |
| 7               | 3                      | Y                  | 6,3             | 1,5                 | 10                 | 7,6                         |
| 8               | 4                      | Δ                  | 8,2             | 2,5                 | 20                 | 9,8                         |
| 9               | 5,5                    | Δ                  | 11              | 2,5                 | 20                 | 13,2                        |

Таблица 1 Данные по подключению электродвигателей насосов



Уровень шума составляет примерно 75 дБ(А).

Перед тем, как открывать распределительную коробку, пожалуйста, отключите электропитание во избежание удара электрическим током.

## 4.4 Эксплуатация насоса

**ВНИМАНИЕ**

Перед запуском насоса необходимо убедиться в выполнении следующих требований:

- насос установлен и смонтирован с соблюдением всех требований настоящего РЭ и монтажного чертежа;
- насос подключен к линии без деформации насосных патрубков;
- электрические параметры и реле соответствуют заданной мощности двигателя;
- установлены все гидравлические, электрические и механические защитные устройства;
- насос и всасывающий трубопровод полностью заполнены перекачиваемой жидкостью, воздух из системы удален;
- направление вращения двигателя соответствует стрелке;

Произвести заполнение насоса перекачиваемой жидкостью. Выпустить воздух используя заливное отверстие.

**ВНИМАНИЕ**

**Сухой ход вызывает повышенный износ и в конечном итоге может привести к поломке насоса!!!**

**4.4.1 Запуск насоса**

- закрыть запорный клапан напорной линии;
- полностью открыть запорный клапан всасывающей линии;
- открутить пробку заливного отверстия (Рис. 6);
- полностью заполнить насос и всасывающий трубопровод рабочей жидкостью (пока жидкость не начнет выливаться из отверстия стабильным потоком);
- установить и затянуть пробку заливного отверстия;
- запустить насос и при работающем насосе медленно открыть запорный клапан напорной линии что обеспечит полное удаление воздуха и увеличение давления при пуске.

**ВНИМАНИЕ**



**ЗАПУСК НАСОСА ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПРИ ЗАПОЛНЕННОЙ ЖИДКОСТЬЮ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛОСТИ НАСОСА И ВСАСЫВАЮЩЕЙ ЛИНИИ.**



**ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН ЛИНИИ НАГНЕТАНИЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОТКРЫТ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ПОСЛЕ ПУСКА НАСОСА. ЗАКРЫТЫЙ ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ЧРЕЗМЕРНОМУ ПОВЫШЕНИЮ ТЕМПЕРАТУРЫ РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ И КАК СЛЕДСТВИЕ ПОВРЕЖДЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ.**



**КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАБОТА НАСОСА БЕЗ ОБРАТНОГО КЛАПАНА ИЛИ ЗАДВИЖКИ НА НАПОРНОЙ ЛИНИИ.**



**ПРИ РАБОТАЮЩЕМ НАСОСЕ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- ПРОИЗВОДИТЬ РЕМОНТ;
- ПОДТЯГИВАТЬ БОЛТЫ, ВИНТЫ, ГАЙКИ;
- ПРИКАСАТЬСЯ К ВРАЩАЮЩИМСЯ И НАГРЕТЫМ СВЫШЕ 50°C ЧАСТЯМ.

#### **4.4.2 Остановка насоса**

Остановка насоса может быть проведена оператором или защитами двигателя.

Порядок остановки насоса:

- закрыть краны у контрольно-измерительных приборов;
- закрыть задвижку на напорном трубопроводе;
- отключить электродвигатель.

При остановке на длительное время и последующей консервации, жидкость из насоса слить через сливную пробку (Рис. 7).

Аварийная остановка насоса (агрегата) при необходимости, осуществляется нажатием кнопки «СТОП» цепи управления двигателя.

**Перед пуском насоса после длительного хранения или нерабочего периода более 3 месяцев обязательно провернуть вал насоса!**

## **5 Техническое обслуживание насоса**

Внутренние детали насоса не требуют технического обслуживания. Для обеспечения надлежащего охлаждения электродвигатель должен быть чистым.

Если насос устанавливается в запыленном месте, его необходимо регулярно чистить и проверять.

Во время чистки необходимо учитывать класс защиты корпуса электродвигателя.

Двигатель оснащён подшипниковыми узлами, заправленными консистентной смазкой на весь срок службы и не требующими технического обслуживания.

Из насосов, не используемых в период низких температур, необходимо слить жидкость во избежание их повреждения.

Перед длительным периодом простоя насос следует промыть чистой водой, чтобы исключить коррозию и образование отложений в насосе.

Для удаления возможных известковых осадков в насосе необходимо использовать уксусную кислоту.

Необходимо периодически контролировать следующие параметры:

- рабочее давление насоса;
- возможные утечки рабочей жидкости;
- возможный перегрев электродвигателя;
- степень загрязненности фильтров;
- время отключения электродвигателя при перегрузке;
- частоту запусков и остановок;

### **ВНИМАНИЕ**

При установке насоса в зоне низких температур в рабочую жидкость необходимо добавить подходящий антифриз во избежание замерзания его частей и последующего повреждения.

### 5.1 Разборка насоса

При разборке насоса необходимо тщательно следить за состоянием посадочных и уплотнительных поверхностей и оберегать их от забоин, царапин и других повреждений.

При разборке необходимо помечать взаимное положение деталей (маркером или на бирке). Крепежные и особо ответственные изделия необходимо укладывать в специально подготовленную тару.



#### **ЗАПРЕЩАЕТСЯ МЕНЯТЬ ДЕТАЛИ МЕСТАМИ!!!**

При замене деталей запасными частями проверять строгое соответствие заменяемой и новой детали по местам сопряжений и посадочным поверхностям.

Перед разборкой насоса необходимо:

- проверить надежность работы запорной арматуры;
- проверить отсутствие напряжения питания электродвигателя;
- отсоединить все контрольно-измерительные приборы;
- опорожнить насос, используя пробки;
- отсоединить насос от магистралей (отвода, подвода, разгрузки и подачи охлаждающей жидкости). Отверстия патрубков насоса закрыть заглушками;
- снять насос и доставить его к месту разборки.

### 5.2 Сборка насоса



**ЗАПРЕЩАЕТСЯ МЕНЯТЬ ДЕТАЛИ МЕСТАМИ!!!** При сборке рекомендуется заменить все резиновые и механические уплотнения в противном случае может иметь место негерметичность насоса. При потере формы, надрывах и разрывах резиновых уплотнений их дальнейшее использование не допускается.

Сборка насоса выполняется в последовательности обратной разборке.

## 6 Поиск и устранение возможных неисправностей

Возможные неисправности насоса, признаки, причины и способы их устранения изложены в таблице

| Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки                                             | Вероятная причина                                                  | Способ устранения                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>1. Электродвигатель не запускается</b>                                                                            | Отсутствует электропитание                                         | Проверить электропитание                      |
|                                                                                                                      | Перегорели предохранители                                          | Заменить предохранители                       |
|                                                                                                                      | Электродвигатель перегружен                                        | Проверить систему                             |
|                                                                                                                      | Главные контакты пускателя плохо подключены или повреждена катушка | Заменить пускатель насоса                     |
|                                                                                                                      | Поврежден контур управления                                        | Проверить контур управления                   |
|                                                                                                                      | Неисправен электродвигатель                                        | Отремонтировать или заменить электродвигатель |
| <b>2. Прибор защиты от перегрузки пускателя электродвигателя срабатывает сразу же, как только включается питание</b> | Перегорели предохранители                                          | Заменить предохранители                       |
|                                                                                                                      | Контакты прибора защиты от перегрузки неисправны                   | Проверить пускатель двигателя                 |
|                                                                                                                      | Плохо подключены кабели                                            | Проверить кабели и электропитание             |
|                                                                                                                      | Неисправна обмотка электродвигателя                                | Заменить электродвигатель                     |
|                                                                                                                      | Насос заблокирован механическим препятствием                       | Проверить и отремонтировать насос             |
| <b>3. Прибор защиты от перегрузки периодически срабатывает</b>                                                       | Слишком низкие настройки перегрузки                                | Отрегулировать настройки                      |
|                                                                                                                      | Периодическое отключение электропитания                            | Проверить электропитание                      |
|                                                                                                                      | Низкое напряжение во время пиковой нагрузки                        | Добавить регулятор                            |
| <b>4. Пускатель электродвигателя в порядке, но двигатель не запускается</b>                                          | Контакты пускателя плохо подсоединены                              | Заменить пускатель электродвигателя           |
|                                                                                                                      | Поврежден контур управления                                        | Проверить контур управления                   |
| <b>5. Перекачиваемая жидкость течет непостоянным потоком</b>                                                         | Слишком малый диаметр трубы всасывания                             | Увеличить диаметр трубопровода                |
|                                                                                                                      | Недостаточное количество жидкости во впускном патрубке             | Увеличить количество жидкости                 |
|                                                                                                                      | Низкий уровень жидкости                                            | Поднять уровень жидкости                      |
|                                                                                                                      | Входное давление насоса                                            | Попробовать увеличить                         |

|                                                                |                                                                              |                                                              |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                | слишком маленькое по сравнению с температурой, скоростью потока и потерями   | входное давление                                             |
|                                                                | Всасывающий трубопровод заблокирован инородными примесями                    | Устранить примеси                                            |
| <b>6. Насос работает, но не перекачивает жидкость.</b>         | Труба всасывания заблокирована примесями                                     | Проверить и очистить трубу всасывания                        |
|                                                                | Нижний или обратный клапан закрыты                                           | Проверить и отремонтировать нижний и обратный клапаны        |
|                                                                | Утечка в трубе всасывания                                                    | Проверить и отремонтировать трубу всасывания                 |
|                                                                | Воздух в трубе всасывания или насосе                                         | Удалить воздух, заполнить жидкостью                          |
| <b>7. При выключении насос работает в обратном направлении</b> | Утечка в трубе всасывания                                                    | Проверить трубу всасывания                                   |
|                                                                | Нижний или обратный клапан закрыты                                           | Проверить и отремонтировать нижний и обратный клапаны        |
|                                                                | Нижний клапан заблокирован в открытом или частично открытом положении        | Проверить и отремонтировать нижний клапан                    |
|                                                                | Воздух в трубе всасывания                                                    | Проверить и отремонтировать трубу всасывания. Удалить воздух |
| <b>8. Ненормальная вибрация или шум</b>                        | Утечка в трубе всасывания                                                    | Проверить и отремонтировать всасывающий трубопровод          |
|                                                                | Труба всасывания имеет слишком маленький диаметр или заблокирована примесями | Увеличить диаметр всасывающего трубопровода                  |
|                                                                | В трубе всасывания или насосе воздух                                         | Заполнить насос жидкостью. Удалить воздух                    |
|                                                                | Не обеспечен необходимый кавитационный запас насоса (NPSH)                   | Доработать систему или изменить модель используемого насоса  |
|                                                                | Насос механически заблокирован                                               | Проверить и отремонтировать насос                            |

Таблица 2 Возможные неисправности насоса

**7 Важно!!!**



Содержание настоящего РЭ может меняться без предупреждения покупателей.

При условии правильного выбора типа насоса и корректной эксплуатации гарантия действует в течение 12 месяцев.



Нормальный износ рабочих частей не подлежит гарантийной замене.

В течение срока гарантии покупатель несет полную ответственность за проблемы, возникающие вследствие некорректной эксплуатации.

Приложение А. Графические характеристики CHL



Приложение А. Графические характеристики CHLF(T)







# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

*Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за покупку!  
Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями гарантийного  
обслуживания  
и распишитесь в талоне.*

Наименование оборудования \_\_\_\_\_

Заводской номер (S/N) \_\_\_\_\_

Дата продажи « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Подпись продавца  
и печать торгующей  
организации \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись) (Ф.И.О.)

Срок гарантии \_\_\_\_\_ со дня продажи оборудования

Дополнительные условия: \_\_\_\_\_

**ВНИМАНИЕ!**  
**Гарантийный талон без указания наименования оборудования,  
заводского номера (S/N), даты продажи, подписи продавца и печати  
торгующей организации  
НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН!**

В случае обнаружения неисправности оборудования, по вине фирмы-изготовителя в период гарантийного срока и после его истечения, необходимо обратиться в специализированный сервисный центр.

Гарантия предусматривает ремонт оборудования или замену дефектных деталей.



## УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Условием бесплатного гарантийного обслуживания оборудования CNP является его бережная эксплуатация, в соответствии с требованиями инструкции, прилагаемой к оборудованию, а также отсутствие механических повреждений и правильное хранение.

Дефекты насосного оборудования, которые проявились в течение гарантийного срока по вине изготовителя, будут устранены по гарантии сервисным центром при соблюдении следующих условий:

- предъявлении неисправного оборудования в сервисный центр в надлежащем виде (чистом, внешне очищенном от смываемых инородных тел) виде. (Сервисный центр оставляет за собой право отказать приеме неисправного оборудования для проведения ремонта в случае предъявления оборудования в ненадлежащем виде);

- предъявлении гарантийного талона, заполненного надлежащим образом: с указанием наименования оборудования, заводского номера (S/N), даты продажи, подписи продавца и четкой печати торгующей организации.

Все транспортные расходы относятся на счет покупателя и не подлежат возмещению.

Диагностика оборудования, по результатам которой не установлен гарантийный случай, является платной услугой и оплачивается Покупателем.

Гарантийное обслуживание не распространяется на периодическое обслуживание, установку, настройку и демонтаж оборудования.

Право на гарантийное обслуживание утрачивается в случае:

- отсутствия или неправильно заполненного гарантийного талона;
- проведение ремонта организациями, не имеющими разрешения производителя;
- если оборудование было разобрано, отремонтировано или испорчено самим покупателем;
- возникновения дефектов изделия вследствие механических повреждений, несоблюдения условий эксплуатации и хранения, стихийных бедствий, попадание внутрь изделия посторонних предметов, неисправности электрической сети, неправильного подключения оборудования к электрической сети;
- прочих причин, находящихся вне контроля продавца и изготовителя.

В случае утери гарантийного талона дубликат не выдается, а Покупатель лишается прав на гарантийное обслуживание.

**Покупатель предупрежден о том, что:** в соответствии со ст. 502 Гражданского Кодекса РФ и Постановления Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 года №55 он не вправе:

- требовать безвозмездного предоставления на период проведения ремонта аналогичного оборудования;
- обменять оборудование надлежащего качества на аналогичный товар у продавца (изготовителя), у которого это оборудование было приобретено, если он не подошел по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру и комплектации.

**С момента подписания Покупателем Гарантийного талона считается, что:**

- вся необходимая информация о купленном оборудовании и его потребительских свойствах предоставлена Покупателю в полном объеме, в соответствии со ст. 10 Закона «О защите прав потребителей»;
- претензий к внешнему виду не имеется;
- оборудование проверено и получено в полной комплектации;
- с условиями эксплуатации и гарантийного обслуживания Покупатель ознакомлен.

Подпись Покупателя \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(подпись) (Ф.И.О.)