



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЭНЕРГО",
Место нахождения: 603152, Россия, Нижегородская область, город Нижний Новгород г.о.,
г. Нижний Новгород, ул. Кемеровская, д. 3, ОГРН: 1075261007733,
Номер телефона: +7 78312180450, Адрес электронной почты: info@te-nn.ru

В лице: Генерального директора Лёвкина Максима Вячеславовича

заявляет, что Счетчики электрической энергии многофункциональные ТЕ1000 в исполнениях: ТЕ1000.XX.YY.ZZ, где XX – условное обозначение варианта исполнения счетчика; YY – условное обозначение встроенного интерфейсного модуля; ZZ – условное обозначение устанавливаемого дополнительного интерфейсного модуля.

Изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЭНЕРГО",
Место нахождения и место осуществления деятельности по изготовлению продукции: 603152, Россия, Нижегородская область, город Нижний Новгород г.о., г. Нижний Новгород, ул. Кемеровская, д. 3
Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: Счетчики электрической энергии многофункциональные ТЕ1000. Технические условия. ФРДС.411152.006ТУ,
Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 9028301100
Серийный выпуск,

Соответствует требованиям

ТР ТС 004/2011 О безопасности низковольтного оборудования;
ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола № 336-20/430 от 04.12.2020 испытательной лаборатории "Испытательная лаборатория Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве и Московской области"";

Протоколов №076/2021НО от 01.02.2021 и № 01ЭМС/2021 от 25.01.2021 испытательной лаборатории "Испытательный центр "Нижегородиспытания" ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской области"

Схема декларирования: 1д;

Дополнительная информация

 Стандарты и иные нормативные документы:

ГОСТ ИЕС 61010-1-2014, Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования;

ГОСТ 31818.11-2012 (ИЕС 62052-11:2003), Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний. Часть 11. Счетчики электрической энергии;

ГОСТ 31819.21-2012 (ИЕС 62053-21:2003), Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 21. Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2;

ГОСТ 31819.23-2012 (ИЕС 62053-23:2003), Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 23. Счетчики статические реактивной энергии;

ГОСТ 30804.3.8-2002 (МЭК 61000-3-8:1997), Совместимость технических средств электромагнитная.

Передача сигналов по низковольтным электрическим сетям. Уровни сигналов, полосы частот и нормы электромагнитных помех, Раздел 7;

Условия и сроки хранения:

- температура окружающего воздуха от минус 40 °С до плюс 70 °С;

- относительная влажность воздуха 80 % при температуре плюс 35 °С.

Срок хранения 6 месяцев с момента изготовления счетчиков

Средний срок службы 30 лет

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 18.01.2031 включительно

(подпись)

М.П.

«ТехноЭнерго»

Лёвкин Максим Вячеславович

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.17039/26

Дата регистрации декларации о соответствии:

19.01.2026