

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "ТехноЭнерго".

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: ул. Кемеровская, д. 3, офис 9, г. Нижний Новгород, Нижегородская область, Российская Федерация, 603152. ОГРН: 1075261007733. Телефон: +7(831) 465-39-37. Адрес электронной почты: technoenerg-o@yandex.ru,

в лице директора Межевова Александра Александровича

заявляет, что Счетчики электрической энергии многофункциональные ПСЧ-4ТМ.05МН в исполнениях: ПСЧ-4ТМ.05МН.ХХ.УУ, где ХХ – вариант исполнения счетчика (00-11, 40-53), УУ- вариант исполнения дополнительного интерфейсного модуля (01-10) для счетчиков вариантов исполнения (00-11)

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "ТехноЭнерго".

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: ул. Кемеровская, д. 3, офис 9, г. Нижний Новгород, Нижегородская область, Российская Федерация, 603152,

продукция изготовлена в соответствии с ИЛГШ.411152.178ТУ "Счетчики электрической энергии многофункциональные ПСЧ-4ТМ.05МН. Технические условия."

код ТН ВЭД ЕАЭС 9028 30 190 0

Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

Декларация о соответствии принята на основании

1 Протокол испытаний № 17/2017 от 30.10.2017. ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской области";

2 Протоколы испытаний № 1308-2017 от 18.10.2017, № 1306-2017 от 17.10.2017 с приложением № 1 от 18.10.2017. Испытательная лаборатория Федерального бюджетного учреждения "Консультационно-внедренческая фирма в области международной стандартизации и сертификации – "Фирма "ИНТЕРСТАНДАРТ", регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.21МЭ54.

схема декларирования соответствия 1д.

Дополнительная информация

Применяемые стандарты: приложение № 1 на одном листе.

Условия хранения счетчиков в складских помещениях потребителя (поставщика):

- температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 70 °С;

- относительная влажность воздуха до 80% при температуре 35 °С.

Срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления счетчиков. Средний срок службы счетчиков - не менее 30 лет

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 07.12.2022 включительно.

(подпись)

М.П. Межевов Александр Александрович

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:

ЕАЭС № RU Д-РУ.АГ78.В.33321

Дата регистрации декларации о соответствии: 08.12.2017

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 на одном листе
К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС № RU Д-RU.АГ78.В.33321

Применяемые стандарты:

- ГОСТ ИЕС 61010-1-2014 "Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования";
- Подраздел 7.5 ГОСТ 31818.11-2012 (ИЕС 62052-11:2003) "Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний. Часть 11. Счетчики электрической энергии";
- Раздел 7 ГОСТ 30804.3.8-2002 (МЭК 61000-3-8:1997) "Совместимость технических средств электромагнитная. Передача сигналов по низковольтным электрическим сетям. Уровни сигналов, полосы частот и нормы электромагнитных помех";
- ГОСТ 31819.21-2012 (ИЕС 62053-21:2003) "Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 21. Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2";
- ГОСТ 31819.23-2012 (ИЕС 62053-23:2003) "Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 23. Статические счетчики реактивной энергии".

(подпись)



М.П.

Межевов Александр Александрович

(Ф.И.О. заявителя)